

OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov

Číslo spisu

OU-BJ-OSZP-2024/007091-005

Bardejov

09. 10. 2024



VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE

o dočasnom užívaní vodnej stavby na skúšobnú prevádzku

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 58 písm. c), § 61 písm. a) a § 71 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „vodný zákon“) v nadväznosti na ustanovenia § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovenia § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 61 písm. c) a § 26 ods. 3 citovaného vodného zákona, prerokoval žiadosť spol. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 o vydanie povolenia na skúšobnú prevádzku vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“ v k.ú. Koprivnica, Stulňany a v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 73 ods. 1 a 11. citovaného vodného zákona, rozhodol takto.

Výrok

I.

Podľa ustanovenia § 84 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

stavebníkovi: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460

dočasné užívanie vodnej stavby:

„Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“

na skúšobnú prevádzku.

A. Popis druhu a účelu predčasného užívania vodnej stavby:

Predmetná stavba je členená na prevádzkové súbory a stavebné objekty :

Stavebná časť:

- SO 02 – ČS splaškových vôd a hr. Predčistenia
- SO 03 – Výtlak na ČOV – PVC DN110 o dĺžke 211 m
- SO 04 – Združený objekt ČOV
- SO 05 – Odtok z ČOV PVC DN200 o dĺžke 34,58 m
- SO 06 – Vnútroareálová kanalizácia
- SO 07 – Vnútroareálové cesty a spevnené plochy
- SO 08 – Úžitková voda
- SO 09 – Sadové a terénne úpravy
- SO 10 – Oplotenie
- SO 11 – Prijazdová cesta
- SO 12 – Prípojky pre ČS splaškových vôd – kábel NN o dĺžke 34,12 m
- SO 14 – Prípojka NN pre ČOV – o dĺžke 249,20 m
- SO 16 – Vonkajšie rozvody
- SO 17 – Vnúterná elektroinštalácia
- SO 09 – Rekultivácia dočasného záberu

Technologická časť:

- PS – 01 – ČS splaškových vôd
- PS – 02 – Mechanické predčistenie
- PS – 03 – Biologické čistenie
- PS – 05 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu
- PS – 06 – Meranie a regulácia
- PS – 08 – Motorická inštalácia ČS splaškových vôd

SO 03 – Zberač „B“ PVC DN 300 o dĺžke 1477,74 m – 37 ks kontrolných šácht

SO 01 – Stoková sieť Koprivnica

- Stoka BA – 1 PVC DN 300 o dĺžke 134,74 m – 6 ks kontrolných šácht
- Stoka BA – 1 PVC DN 200 o dĺžke 144,17 m
- Stoka BB – 1 PVC DN 300 o dĺžke 174,32 m – 6 ks kontrolných šácht
- Stoka BB – 1 PVC DN 200 o dĺžke 63,66 m
- Stoka BB – 1 – 1 PVC DN 200 o dĺžke 83,48 m – 2 ks kontrolných šácht
- Stoka BB PVC DN 300 o dĺžke 866,79 m – 20 ks kontrolných šácht
- Stoka BB - 1(2) PVC DN 200 o dĺžke 33,65 m – 6 ks kontrolných šácht
- Stoka BB - 1(3) PVC DN 300 o dĺžke 48,86 m – 1 ks kontrolná šachta
- Stoka BB (1) PVC DN 300 o dĺžke 68,13 m – 2 ks kontrolných šácht
- Stoka BB (2) PVC DN 300 o dĺžke 68,37 m – 2 ks kontrolných šácht
- Stoka BC PVC DN 300 o dĺžke 71,66 m – 2 ks kontrolných šácht
- Stoka BD PVC DN 300 o dĺžke 245,50 m – 6 ks kontrolných šácht
- Stoka BE PVC DN 300 o dĺžke 75,41 m – 2 ks kontrolné šachty
- Stoka BF PVC DN 300 o dĺžke 223,58 m – 7 ks kontrolných šácht
- Stoka BA - 2PVC DN 300 o dĺžke 160,34 m – 5 ks kontrolných šácht
- Stoka BA PVC DN 300 o dĺžke 270,42 m – 2 ks kontrolných šácht

Spolu za SO 04 Stoková sieť Koprivnica – PVC DN 300 – 2137,53 m a 69 KŠ
PVC DN 200 – 595, 38 m

Spolu 2732,91 m

Stoková sieť Stulňany:

- SO 01 – Hlavný Zberač „A“ PVC DN 300 o dĺžke 2416,43 m a 61 ks KŠ
- SO 02 – Stoková sieť Stulňany
 - Stoka A-2 - PVC DN 300 o dĺžke 239,48 m a 7 ks revízna šachta
 - Stoka A-3 – PVC DN 300 o dĺžke 86, 88 m a 2 ks revízna šachta
 - Stoka A-4 – PVC DN 300 o dĺžke 90,56 m a 3 ks revízna šachta

- Stoka A-5 – PVC DN 300 o dĺžke 140,21 m a 4 ks revízna šachta
- Stoka A-6 – PVC DN 300 o dĺžke 61,59 m a 2 ks revízna šachta
- Stoka A-8 – PVC DN 300 o dĺžke 592,80 m a 11 ks revízna šachta
- Stoka AA – PVC DN 300 o dĺžke 1618,17 m a 39 ks revízna šachta
- Stoka AA-1 – PVC DN 300 o dĺžke 123,46 m a 4 ks revízna šachta
- Stoka AA-2 – PVC DN 300 o dĺžke 34,87 m a 1 ks revízna šachta
- Stoka AA-3 – PVC DN 300 o dĺžke 158,27 m a 2 ks revízna šachta
- Stoka AA-4 – PVC DN 300 o dĺžke 233,81 m a 5 ks revízna šachta

Spolu za SO 02 Stoková sieť Stulňany – PVC DN 300 – 3380,10 m a 80 KŠ

Zrealizovaná stavba je nevýrobného charakteru. Bude slúžiť na čistenie žumpových odpadových vôd z obcí Koprivnica a Stulňany pred ich vypustením do recipientu Koprivnička.

Účelom dočasného užívania stavby „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“ na určitú dobu je jej preskúšanie s následným vyhodnotením skúšobnej prevádzky pred uvedením do trvalého užívania stavby.

B. Záväzné podmienky dočasného užívania vodnej stavby počas skúšobnej prevádzky:

1. Zabezpečiť skúšobnú prevádzku vodnej stavby podľa prevádzkového poriadku.
2. Povolenie je časovo obmedzené a platí 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Po ukončení skúšobnej prevádzky predložiť na Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie vyhodnotenie skúšobnej prevádzky a podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. K žiadosti je potrebné priložiť stanovisko SVP, š.p.
4. Vodnú stavbu užívať len na účel určený týmto rozhodnutím. Zmeny v spôsobe užívania stavby sú prípustné len po predchádzajúcom ohlásení príslušnému špeciálnemu stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne.
5. Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou špeciálnym stavebným úradom a s týmto rozhodnutím povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarov a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu vzhľadom a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
6. Vodnú stavbu zabezpečiť proti manipuláciám nepovolanými osobami.
7. Počas užívania stavby je prevádzkovateľ povinný dodržiavať hygienické, požiarne a bezpečnostné predpisy a dbať na ochranu osôb pri prevádzke.
8. Vlastník verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť podmienky vyplývajúce zo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
9. Vykonávať pravidelnú kontrolu, údržbu a revízie celej vodnej stavby v zmysle noriem v platnom znení.
10. Akékoľvek závady a zistené nedostatky počas prevádzkovania vodnej stavby odstraňovať pod odborným technicko-bezpečnostným dohľadom a v súlade so stavebným a vodným zákonom v platnom znení.

C. Toto rozhodnutie o skúšobnej prevádzke súčasne nadväzuje na:

- rozhodnutie č. 1393/1991 zo dňa 16.12.1991 – udelenie povolenia na výstavbu vodohospodárskeho diela „Kanalizácia Koprivnica – Stulňany“ podľa § 9 zákona č. 133/1973 Zb. o vodách, vydal Obvodný úrad životného prostredia v Bardejove, oddelenie štátnej vodnej správy a ochrany ovzdušia;

- rozhodnutie č. ObÚŽP-575/92 zo dňa 6.7.1992 o povolení stavby Koprivnica – Stulňany „Kanalizácia a ČOV 2. stavba“ pre žiadateľa Obec Koprivnica;
- rozhodnutie OÚ Bardejov, odbor životného prostredia č. ObÚŽP-ŠVS-1513/96-Ny zo dňa 30.8.1996, vydané pre žiadateľa Obec Koprivnica, o povolení vypúšťania odpadových vôd OcÚ Koprivnica z ČOV Koprivnica do potoka Koprivnička, povolenie na výstavbu vodohospodárskeho diela „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“;
- stanovisko Obvodného úradu životného prostredia v Bardejove zo dňa 06.06.2007 k stavebníkom - Obcou Koprivnica ohlásenej zmene trasy kanal. potrubia na stoke BB o celk. dĺžke 184 bm a stoke BB-1 o celk. dĺžke 300 ma to z cestného telesa do nádvorí od ;
- stanovisko OÚ Bardejov, OSoŽP zo dňa 16.01.2014, vydané na žiadosť stavebníka Obce Koprivnica ku kanalizačným prípojkám v počte 140 ks;
- súhlas so zmena lehoty na dokončenie stavby „Kanalizácia Koprivnica – Stulňany zo dňa 25.10.2017 pre stavebníka Obec Stulňany;
- stanovisko OÚ Bardejov, OSoŽP zo dňa 25.06.2018 k zmene trasy kanal. potrubia stoky „B“ v rámci hlavnej vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“;
- stanovisko OÚ Bardejov, OSoŽP zo dňa 14.08.2019 k zmene trasy kanal. potrubia stoky „BB“ v rámci hlavnej vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“;
- stanovisko OÚ Bardejov, OSoŽP zo dňa 20.08.2019 k premenovaniu už povolenej trasy kanalizačného potrubia z vetvy B na vetvu BB v rámci hlavnej vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“.

II.

Podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

p o v o ľ u j e

vypúšťanie splaškových odpadových vôd z „ČOV Koprivnica“ do povrchových vôd vodného toku Koprivnička, riečny kilometer 3,53, hydrologické číslo 4-30-09-097, kontinuálne vypúšťanie.

Projektová kapacita „ČOV Kurima“: 1000 EO,
projektované množstva vôd sú: $Q_{24} = 150 \text{ m}^3/\text{d} = 6,25 \text{ m}^3/\text{h} = 1,736 \text{ l/s}$

A. Podmienky povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd:

1. Limitné hodnoty množstva vypúšťaných odpadových vôd do recipientu podľa projektovaných hodnôt ČOV Koprivnica s kapacitou 1000 EO a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z.:

$Q_{\max} = 3,5 \text{ l/s}$
 $Q_{\text{priem}} = 1,74 \text{ l/s}$
 $Q_{24} = 150 \text{ m}^3/\text{deň}$
 $Q_r = 54\,873 \text{ m}^3/\text{rok}$

2. Povolené limitné hodnoty a bilančné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele znečistenia pre vypúšťanie odpadových vôd z vodnej stavby „ČOV Koprivnica“ podľa prílohy č. 6 časti A.1 pre veľkostnú kategóriu zdroja splaškových odpadových vôd od 501 do 2 000 EO k NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (koncentračné limitné hodnoty p /m):

Veľkosť zdroja (EO) : 1000

Biochemická spotreba kyslíka (BSK5) s potlačením nitrifikácie:
 Koncentrácia BSK5: prípustná „p“ 30 mg/l / maximálna „m“ 60 mg/l,

Bilančné hodnoty BSK5:
 4,51 kg/deň,

1,646 t/rok.

Chemická spotreba kyslíka (CHSKcr):

Koncentrácia CHSKcr: prípustná „p“ 90 mg/l / maximálna „m“ 135 mg/l,

Bilančné hodnoty CHSKcr:

13,53 kg/deň,

4,939 t/rok.

Nerozpustné látky (NL):

Koncentrácia NL: prípustná „p“ 30 mg/l / maximálna „m“ 60 mg/l,

Bilančné hodnoty NL:

4,51 kg/deň,

1,646 t/rok.

3. Súbežne so sledovaním kvality vôd na odtoku realizovať rovnakým spôsobom aj monitoring surových odpadových vôd na prítoku do ČOV pre účely následného vyhodnotenia dosiahnutej účinnosti čistenia.

4. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

Vypúšťanie splaškových odpadových vôd z vodnej stavby „ČOV Koprivnica“ do vodného toku Koprivníčka, hydrologické číslo 4-30-09-097, ľavostranný breh, riečny kilometer 3,53, v katastrálnom území Koprivnica, kontinuálne vypúšťanie splaškových odpadových vôd.

5. Miesto odberu a spôsob odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek:

- odber vzoriek pre sledovanie kvality vypúšťaných splaškových odpadových vôd – odtok, merný objekt na odtoku z ČOV, označiť miesto odberu,
- Hodnoty „m“ aj „p“ sledovať v maximálne dvojhodinových zlievaných vzorkách postupom podľa bodu 2 prílohy č. 7 k NV SR č. 269/2010 Z.z. v platnom znení, 12 x ročne v pravidelných časových intervaloch,
- v rozsahu limitných ukazovateľov znečistenia BSK5, CHSKCr, NL a v ďalších relevantných ukazovateľoch v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 315/2004 Z.z.
- akreditovaným spôsobom podľa § 5 ods. 13 a ods. 14 NV SR č. 369/2010 Z.z.

6. Metódy pre stanovenie jednotlivých ukazovateľov:

BSK5 – stanovenie kyslíka pred a po 5-dňovej inkubácii (s potlačením nitrifikácie) v tme pri 20° C s prídavkom alyltiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie podľa technickej normy,

CHSKcr – odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným podľa TN,

– spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy.

NL – gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 1,0 µm, sušenie pri 105oC

– podľa technickej normy,

– gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 - 1,0 µm, sušenie pri 105oC

– podľa technickej normy.

7. Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd vykonávať certifikovaným meradlom a viesť pravidelnú evidenciu meraní. Miesto osadenia príslušného meradla je pre ČOV v mernej šachte na odtokovom potrubí v areáli ČOV, označiť mernú šachtu.

8. V súlade s § 36 ods. 9 vodného zákona odbery vzoriek a sledovanie povolených limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vykonávať cestou akreditovaných laboratórií.

9. Vodná stavba bude prevádzkovaná podľa vypracovaného a schváleného prevádzkového poriadku pre skúšobnú prevádzku.

10. S odpadmi vzniknutými počas užívania vodnej stavby (čistenie „kalu“) nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uprednostňovať zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodnením a tieto odpady odovzdávať osobe oprávnenej na zhodnocovanie.

11. Výsledky analýz odobratých vzoriek zasielať Okresnému úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušnému orgánu štátnej vodnej správy raz ročne k 31.01. bežného roka.

12. Predkladať správcovi vodohospodársky významného vodného toku SVP, š.p., OZ Košice hlásenia o množstve a kvalite vypúšťaných odpadových vôd z predmetnej ČOV 2-krát ročne, vždy k 31.10 a k 31.01. bežného roka na predpísaných tlačivách podľa NV SR č. 755/2004 Z. z.

B. Časová platnosť povolenia:

Povolenie vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd sa vydáva na dobu skúšobnej prevádzky stavby „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stul’any“, t.j. 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

C. Toto nové povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd súčasne nadväzuje na :

- rozhodnutie OÚ Bardejov, odbor životného prostredia č. ObÚZP-ŠVS-1513/96-Ny zo dňa 30.8.1996, vydané pre žiadateľa Obec Koprivnica, o povolení vypúšťania odpadových vôd OcÚ Koprivnica z ČOV Koprivnica do potoka Koprivnička, povolenie na výstavbu vodohospodárskeho diela „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stul’any“.

D. Všeobecné ustanovenia

1. Orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané (§ 21 ods. 5 vodného zákona).

2. Žiadateľ o predĺženie platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd je povinný podať žiadosť o predĺženie lehoty pred uplynutím platnosti povolenia.

3. Podľa ustanovenia § 24 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy môže z vlastného podnetu ním vydané povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť.

4. Práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré boli vydané na účel spojený s vlastníctvom majetku, prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa takého majetku, ak bude tento majetok naďalej slúžiť účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia (§ 22 ods. 1 vodného zákona).

Odôvodnenie

Na Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie bola dňa 23.5.2024 doručená žiadosť spol. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 o vydanie povolenia na vodnú stavbu „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stul’any“ v k.ú. Koprivnica a k.ú. Stul’any do skúšobnej prevádzky a vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne – stavebné a vodoprávne konanie.

Na konanie orgánov štátnej vodnej správy podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní ak tento zákon neustanovuje inak. Na rozhodnutie týkajúce sa vodných stavieb sa vzťahujú všeobecné predpisy o stavebnom konaní.

Z formulácie ustanovenia § 73 ods. 11 vodného zákona vyplýva, že ak orgán štátnej vodnej správy vydáva tomu istému žiadateľovi súčasne niekoľko povolení, môže tak urobiť v jednom rozhodnutí.

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci povolenia na dočasné užívanie vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“ na skúšobnú prevádzku oznámením č. OU-BJ-OSZP-2024/007091-002 zo dňa 01.07.2024 a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.08.2024 o 9:00 hod. v budove Obecného úradu Koprivnica a na mieste stavby.

Keďže ide o líniovú vodnú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, špeciálny stavebný úrad upovedomil ostatných účastníkov o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou.

Vtedajší Obvodný úrad životného prostredia v Bardejove, oddelenie štátnej vodnej správy a ochrany ovzdušia vydal rozhodnutie č. 1393/1991 zo dňa 16.12.1991, ktorým udelil povolenie na výstavbu vodohospodárskeho diela „Kanalizácia Koprivnica – Stulňany“ podľa § 9 zákona č. 133/1973 Zb. o vodách. Následne rozhodnutím č. ObÚŽP-575/92 zo dňa 6.7.1992 povolil stavbu Koprivnica – Stulňany „Kanalizácia a ČOV 2. stavba“ pre žiadateľa Obec Koprivnica. Obvodný úrad Bardejov, odbor životného prostredia vydal pre žiadateľa Obec Koprivnica dňa 30.08.1996 rozhodnutie č. ObÚŽP-ŠVS-1513/96-Ny o povolení vypúšťania odpadových vôd OcÚ Koprivnica z ČOV Koprivnica do potoka Koprivnička a povolenie na výstavbu vodohospodárskeho diela „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“.

Následne na základe žiadostí a oznámení stavebníka boli vydané nasledovné stanoviská a súhlasy: stanovisko Obvodného úradu životného prostredia v Bardejove zo dňa 06.06.2007 k stavebníkom - Obcou Koprivnica ohlásenej zmene trasy kanal. potrubia na stoke BB o celk. dĺžke 184 bm a stoke BB-1 o celk. dĺžke 300 ma to z cestného telesa do nádvorí od ; stanovisko OÚ Bardejov, OSoŽP zo dňa 16.01.2014, vydané na žiadosť stavebníka Obce Koprivnica ku kanalizačným prípojkám v počte 140 ks; súhlas so zmena lehoty na dokončenie stavby „Kanalizácia Koprivnica – Stulňany“ zo dňa 25.10.2017 pre stavebníka Obec Stulňany; stanovisko OÚ Bardejov, OSoŽP zo dňa 25.06.2018 k zmene trasy kanal. potrubia stoky „B“ v rámci hlavnej vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany; stanovisko OÚ Bardejov, OSoŽP zo dňa 14.08.2019 k zmene trasy kanal. potrubia stoky „BB“ v rámci hlavnej vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany; stanovisko OÚ Bardejov, OSoŽP zo dňa 20.08.2019 k premenovaniu už povolenej trasy kanalizačného potrubia z vetvy B na vetvu BB v rámci hlavnej vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“;

Na ústnom pojednávaní dňa 15.08.2024 spojenom s miestnym zisťovaním žiadateľ predložil nasledovné dokumenty:

žiadosť o vydanie rozhodnutia uvedenia vodnej stavby „ČOV Koprivnica, Stulňany“ do skúšobnej prevádzky a vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd, č. 61820/2024/O/Di zo dňa 23.05.2024; rozhodnutie č. 1393/1991 zo dňa 16.12.1991 – udelenie povolenia na výstavbu vodohospodárskeho diela „Kanalizácia Koprivnica – Stulňany“ podľa § 9 zákona č. 133/1973 Zb. o vodách, vydal Obvodný úrad životného prostredia v Bardejove, oddelenie štátnej vodnej správy a ochrany ovzdušia; rozhodnutie č. ObÚŽP-575/92 zo dňa 6.7.1992 o povolení stavby Koprivnica – Stulňany „Kanalizácia a ČOV 2. stavba“ pre žiadateľa Obec Koprivnica; rozhodnutie OÚ Bardejov, odbor životného prostredia č. ObÚŽP-ŠVS-1513/96-Ny zo dňa 30.8.1996, vydané pre žiadateľa Obec Koprivnica, o povolení vypúšťania odpadových vôd OcÚ Koprivnica z ČOV Koprivnica do potoka Koprivnička, povolenie na výstavbu vodohospodárskeho diela „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“; stanovisko Obvodného úradu životného prostredia v Bardejove zo dňa 06.06.2007 k stavebníkom - Obcou Koprivnica ohlásenej zmene trasy kanal. potrubia na stoke BB o celk. dĺžke 184 bm a stoke BB-1 o celk. dĺžke 300 ma to z cestného telesa do nádvorí od ; stanovisko OÚ Bardejov, OSoŽP zo dňa 16.01.2014, vydané na žiadosť stavebníka Obce Koprivnica ku kanalizačným prípojkám v počte 140 ks; súhlas so zmena lehoty na dokončenie stavby „Kanalizácia Koprivnica – Stulňany“ zo dňa 25.10.2017 pre stavebníka Obec Stulňany; stanovisko OÚ Bardejov, OSoŽP zo dňa 25.06.2018 k zmene trasy kanal. potrubia stoky „B“ v rámci hlavnej vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany; stanovisko OÚ Bardejov, OSoŽP zo dňa 14.08.2019 k zmene trasy kanal. potrubia stoky „BB“ v rámci hlavnej vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany; stanovisko OÚ Bardejov, OSoŽP zo dňa 20.08.2019 k premenovaniu už povolenej trasy kanalizačného potrubia z vetvy B na vetvu BB v rámci hlavnej vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany; doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby: zameranie skutočného stavu vodnej stavby „Koprivnica, Stulňany – kanalizácia a ČOV 2. stavba“, objekt SO 03 – Zberač B a SO 04 – Stoková sieť (Koprivnica), vyhotovil Ing. Michal BARAN, PhD. Spol. ALBAGEO s.r.o., geodetické práce, Na

Stebníčku 619/43, 086 33 Zborov, IČO: 43891543, č. zákazky: 43891543-41/2019 zo dňa 28.11.2019. Porealizačné zameranie stavby „ČOV Koprivnica – Stulňany“, č. zákazky 51035570-18/2024, vyhotovil Ing. M. Vlček spol. GEOTEAM M.Z. geodetické a kartografické práce, Hutnícka 2, 040 01 Košice, dňa 08.04.2024. Zameranie skutočného stavu vodnej stavby „Koprivnica-Stulňany – kanalizácia a ČOV“, objekt SO 01 – Hlavný zberač A a SO 02 – Stoková sieť Stulňany, vyhotovil Ing. Michal BARAN, PhD. Spol. ALBAGEO s.r.o., geodetické práce, Na Stebničku 619/43, 086 33 Zborov, IČO: 43891543, č. zákazky: 43891543-14/2019 zo dňa 21.05.2019. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby ČOV Koprivnica – Stulňany, vyhotovil: Vodohospodárske stavby a.s., dátum 07/2023, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Ľuboš Hurban č. oprávnenia 5764*I2; Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia: CERTIFIKÁTY, VYHLÁSENIA O ZHODE, A – TESTY VÝROBKOV; ČOV Koprivnica – odovzdávacia dokumentácia stavby – certifikáty a atesty materiálov (stavebná časť), vyhotovil: Vodohospodárske stavby a.s., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava; Prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku stavby „ČOV Koprivnica – Stulňany“; Komplexné skúšky stavby ČOV Koprivnica – Stulňany, vykonané spol. Vodohospodárske stavby a.s., obdobie: apríl/2024; Doklady k strojnotechnologickému vybaveniu - zabezpečeniu stavby „ČOV Koprivnica – Stulňany“, vyhotovil: Vodohospodárske stavby a.s., protokol o skúške tesnosti nádrže č. 001 – 2024, zo dňa 17-19.1.2024, doklady k strojnotechnologickému vybaveniu ČOV, návody na prevádzku, technické údaje, certifikáty a prehlásenia o zhode, dokumentácia k objektom eli - ČOV Koprivnica - Stulňany, PS 05, PS 06 Prevádzkový rozvod silnoprúdu, MaR, PS 08 Motorická inštalácia splaškových vôd, protokol o odovzdaní dokumentácie, zhotoviteľ spol. ICOS, a.s., Južná trieda 46, 040 01 Košice pre objednávateľa Vodohospodárske stavby a.s., osvedčenia o skúške rozvádzača, certifikáty, prehlásenia o zhode, návody na použitie, používateľské príručky; Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby č. 04/2024 zo dňa 23.4.2024; kúpna zmluva č. 349/89/2021/IÚ medzi Obcou Koprivnica a spol. VVS, a.s. zo dňa 01.10.2021 (novovo vytvorená parcela CKN parc. č. 88/4 o výmere 35 m², druh pozemku zastavaná plocha v k.ú. Koprivnica); kúpna zmluva č. 511/100/2021/IÚ medzi Obcou Koprivnica, Obcou Stulňany a spol. VVS, a.s. zo dňa 30.08.2021 (stavba „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“); kúpna zmluva č. 856/177/2022/IÚ medzi Obcou Koprivnica, Obcou Stulňany a spol. VVS, a.s. zo dňa 28.10.2022 (stavba „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“); zápisnica o odovzdaní a prevzatí infraštruktúrneho majetku KZ č. 856/177/2022/IÚ zo dňa 28.10.2022; doklad o úhrade správneho poplatku 250 € zo dňa 25.6.2024; Prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku ČOV Koprivnica – Stulňany; čestné prehlásenie VVS, a.s. o aktuálnom stave stavby „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany zo dňa 23.05.2024.

Podľa položky č. 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, bol správny poplatok zaplatený vo výške 250,00 eur (Potvrdenie o úhrade správneho poplatku).

V ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo porovnané skutočné realizovanie dokončenej vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“ s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom, pričom bolo zistené, že sa v podstate dodržali podmienky stavebného povolenia, že sa vyhovel všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, že sa predmetná stavba dokončila v súlade s overenou dokumentáciou, hoci boli zistené odchýlky v trasách v rámci parciel na ktorých bola vodná stavba povolená. Tieto odchýlky budú prerokované v samostatnom konaní v spojení s kolaudačným konaním.

Ostatná zrealizovaná časť stavby nie je v rozpore s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní.

Na konaní bolo skonštatované, že vodnú stavbu „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“ je potrebné zhodnotiť počas skúšobnej prevádzky podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona. Skúšobná prevádzka bola určená na dobu 18 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby.

Pred ukončením skúšobnej prevádzky vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“ je s návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia potrebné predložiť na Okresnú úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV so stanoviskom správcu vodného toku a podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Z formulácie ustanovenia § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona vyplýva, že na osobitné užívanie vôd na vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd do podzemných vôd sa vyžaduje povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

Súčasne sa v uskutočnenom ústnom pojednávaní prerokovala s dotknutými orgánmi a so všetkými známymi účastníkmi konania aj žiadosť spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 o povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie odpadových (splaškových) vôd a priemyselných vôd do povrchových vôd z vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“ podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona.

Účastníkom konania a dotknutým orgánom boli k nahliadnutiu predložené nasledovné podklady: Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“, potrebné skúšky a certifikáty k technologickému vybaveniu ČOV Koprivnica.

V rámci ústneho pojednávania boli prerokované podmienky povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie odpadových (splaškových) vôd do povrchových vôd z vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“ podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona.

Svoje stanovisko k vydaniu povolenia na skúšobnú prevádzku a na osobitné užívanie vôd doručil dňa 20.09.2024 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Bodrogu, odštepny závod M.R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov pod č. SVP 17363/2024/2.

V predmetnom stanovisku uvádza nasledovné: „S vydaním vodoprávneho povolenia na dočasné užívanie vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“ na dobu skúšobnej prevádzky a zároveň povolenia na vypúšťanie prečistených splaškových odpadových vôd z ČOV Koprivnica do vodného toku Koprivnička, hydrologické číslo 4-30-09-097 v rkm 3,40, na základe predložených dokladov a v zmysle záverov z ústneho pojednávania v danej veci spojeného s miestnym štetím, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.08.2024 za účasti zástupcov vlastníka a budúceho prevádzkovateľa predmetnej vodnej stavby, VVS, a.s., súhlasíme za dodržania nižšie uvedených podmienok“ (podmienky sú uvedené v stanovisku č. SVP 17363/2024/2 zo dňa 20.09.2024).

Po vykonanej miestnej ohliadke, za prítomnosti všetkých, ktorí sa na miestnej ohliadke zúčastnili, bola vyhotovená zápisnica o zistených skutočnostiach a vyjadreniach prítomných.

V priebehu konania o povolení dočasného užívania vodnej stavby na skúšobnú prevádzku a povolenia na osobitné užívanie vôd ani v uskutočnenom ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Podľa ustanovenia § 84 ods. 2 stavebného zákona ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie treba zhodnotiť priebeh skúšobnej prevádzky alebo jej časového úseku, stavebný úrad po dohode s dotknutými orgánmi rozhodne o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a určí jej podmienky.

Vodnú stavbu „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“ je treba zhodnotiť počas skúšobnej prevádzky, podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona.

Na základe výsledku vodoprávneho - stavebného konania a po dohode s dotknutými orgánmi tunajší úrad dospel k názoru, že sú splnené podmienky na dočasné užívanie vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“ počas skúšobnej prevádzky.

Na základe výsledku vodoprávneho – stavebného konania a po dohode s dotknutými orgánmi tunajší úrad dospel k záveru, že sú splnené podmienky na dočasné užívanie vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Koprivnica – Stulňany“ počas skúšobnej prevádzky. Vzhľadom na uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva

na Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov, ktorý rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 82 ods. 6 a § 80 ods. 1 staveného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a Obce Koprivnica a Obce Stulňany, spôsobom v mieste obvyklým a zároveň bude zverejnené aj na webovom sídle správneho orgánu.

Vyvesené dňa :
(pečiatka, podpis)

Zvesené dňa :
(pečiatka, podpis)

Obec Koprivnica a Obec Stulňany po zverejnení verejnej vyhlášky toto potvrdené oznámenie doručia späť Okresnému úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov.

Mgr. Zuzana Vašková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10327

Doručuje sa

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, Slovenská republika
Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica, Slovenská republika
Obec Stulňany, Stulňany 42, 086 43 Stulňany, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov, Slovenská republika
Okresný úrad Bardejov, OSŽP (na webovom sídle správneho orgánu a úradná tabuľa), Dlhý rad 0/16, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Bardejov, OSŽP, úsek OPaK, OH, Dlhý rad 0/16, 085 01 Bardejov 1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava-Petržalka
SHMÚ, Jeséniová 17, 833 15 Bratislava 37
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru, Prešov
RÚVZ so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov 1
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove, Štefánikova, 085 01 Bardejov 1
Slovak Telekom, a.s. Košice, Poštová 18, 042 10 Košice 1

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2

Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 1

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Bardejov, Štefánikova 789, 085 48 Bardejov 1

Okresný úrad Bardejov, OC DaPK, Dlhý rad 0/16, 085 01 Bardejov 1

SPF, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 1

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove, ODI, Partizánska 42, 085 01 Bardejov 1